



Acuerdo 1263 Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta, del consumo térmico específico (heat rate) y las rampas de la configuración 14 de la planta Termosierra en operación con gas natural-ACPM

Acuerdo Número:

1263

Fecha de expedición:

16 Enero, 2020

Fecha de entrada en vigencia:

21 Enero, 2020

Acuerdos relacionados:[Acuerdo 557 - 10/11/2011](#)[Acuerdo 497 - 04/06/2010](#)

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 583 del 16 de enero de 2020 y,

CONSIDERANDO**1**

Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, EPM E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado XM 201944026351-3 del 15 de noviembre de 2019 modificar la capacidad efectiva neta, el consumo térmico específico (heat rate) y las rampas en la configuración 14 de la planta de generación Termosierra en operación con gas natural - ACPM, como resultado de la realización de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico del Acuerdo 557 de 2011.

2

Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación XM 020544-1 del 26 de noviembre de 2019 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros capacidad efectiva neta, consumo térmico específico (heat rate) y los valores numéricos de las rampas para la configuración 14 de la planta de generación Termosierra operando con gas natural - ACPM, porque cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.

3

Que el Subcomité de Plantas en la reunión 302 del 10 de diciembre de 2019 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos capacidad efectiva neta, consumo térmico específico (heat rate) y las rampas de la configuración 14 de la planta de generación Termosierra en operación con gas natural y ACPM.

4

Que el Comité de Operación en la reunión 336 del 19 de diciembre de 2019 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:**1**

Aprobar la incorporación de un cambio en el parámetro técnico capacidad efectiva neta, consumo térmico específico (heat rate) y rampas de la configuración 14 de la planta de generación Termosierra, así:

Planta	Parámetro	Valor actual	Valor nuevo
Termosierra Gas Natural - ACPM configuración 14	Capacidad efectiva neta (MW)	400	372,11
	Consumo Térmico específico (MBTU/MWh)	6.91155	6.75901

2	Aprobar los nuevos valores numéricos de las rampas de la configuración 14 de la planta de generación Termosierra en operación con gas natural - ACPM, de acuerdo con el Anexo del presente Acuerdo, que hace parte integral del mismo.
3	El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 20 de enero de 2020 para la operación del 21 de enero de 2020.

Presidente - Diego González

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre