



Acuerdo 1288 Por el cual se aprueba la incorporación del cambio en los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle y las respectivas curvas de carga

**Acuerdo Número:**

1288

**Fecha de expedición:**

2 Abril, 2020

**Fecha de entrada en vigencia:**

7 Abril, 2020

**Acuerdos relacionados:**

Acuerdo 932 Por el cual se modifica el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva de unidades de generación despachadas centralmente - 02/02/2017

Acuerdo 497 - 04/06/2010

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 586 del 2 de abril de 2020 y,

**CONSIDERANDO**


- 1** Que según lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo 932 de 2017 “Por el cual se establece el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva de unidades de generación despachadas centralmente”: “CAMBIO DE PARÁMETROS: Si como resultado de la realización de las pruebas de potencia reactiva de las unidades de generación despachadas centralmente, el agente generador encuentra que los límites de generación o absorción de potencia reactiva difieren de los declarados ante el CND, deberá declarar los nuevos parámetros, previo cumplimiento del procedimiento de cambio de parámetros previsto en los Acuerdos vigentes del CNO.”
- 2** Que como resultado de la realización de las pruebas de potencia reactiva de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle y las respectivas curvas de carga, se encontraron diferencias en los límites de generación y absorción de potencia reactiva, haciéndose necesario solicitar el cambio de los parámetros de la curva de cargabilidad.
- 3** Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, TERMOVALLE S.A.S E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado XM 201944002006-3 del 24 de enero de 2020 el cambio de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle y las respectivas curvas de carga.
- 4** Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación XM 002702-1 del 4 de febrero de 2020 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle y las respectivas curvas de carga, porque cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.
- 5** Que el Subcomité de Controles en la reunión 194 del 17 de marzo de 2020 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los límites de generación y absorción de potencia reactiva de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle y las respectivas curvas de carga.
- 6** Que el Comité de Operación en la reunión 339 del 26 de marzo de 2020 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

**ACUERDA:**

- 1** Aprobar la declaración de una nueva curva operativa de carga de las unidades 1 y 2 de la planta de generación Termovalle, en las que se define la capacidad para entrega y absorción de potencia reactiva


de la unidad en función de la potencia activa generada.

### Unidad 1



	Potencia Activa (MW) Anterior	Potencia Activa (MW)	Potencia Reactiva (MVAR) Anterior	Potencia Reactiva (MVAR)
Punto 1	145	162	-61	-55
Punto 2	100	121	-76	-69
Punto 3	65	65	-88	-88
Punto 4	145	162	101	54
Punto 5	100	121	116	70
Punto 6	65	65	123	85

### Unidad 2



	Potencia Activa (MW) Anterior	Potencia Activa (MW)	Potencia Reactiva (MVAR) Anterior	Potencia Reactiva (MVAR)
Punto 1	60	73	57	42
Punto 2	50	50	61	54
Punto 3	35	35	66	59
Punto 4	60	73	-24	-19
Punto 5	50	50	-27	-27
Punto 6	35	35	-32	-32

---

---

Presidente - Diego González

---

---

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre