



Acta de reunión
Acta N° 756
27 Junio, 2024 NO PRESENCIAL

Convocar C N O NO PRESENCIAL 756

Agenda de reunión

Verificación quórum	SI
----------------------------	----

Desarrollo

Punto de la agenda	Plan operativo	Objetivo	Acción	Presentación	Inclusión plan operativo
1. APROBACION DE ACUERDO	NO	<p>Se convoca al C N O NO PRESENCIAL 756 que tiene como objetivo la aprobación del Acuerdo "Por el cual se aprueba la actualización del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades 2, 4, 7, 8 y 9 de TERMONORTE y la unidad 2 de URRÁ".</p> <p>El acuerdo tiene concepto favorable del Subcomité de Controles y recomendación del Comité de Operación en su reunión del día de hoy.</p>	APROBACIÓN	SI	NO

Desarrollo

Con el objeto de realizar la sesión N° 756 del CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO, bajo la modalidad de reunión no presencial, de conformidad con lo autorizado en el artículo 41 del Acuerdo CNO N° 1804 (Reglamento Interno) del 13 de febrero de 2024 y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, pongo a su consideración el Acuerdo "Por el cual se aprueba la actualización del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades 2, 4, 7, 8 y 9 de Termonorte y la unidad 2 de Urrá".

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la ley 143 de 1994, el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión XXX del XX de XXX de 2024 y,

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con el artículo tercero de la Resolución CREG 023 de 2001 "Por la cual se modifican y adicionan las disposiciones contenidas en la Resolución CREG-025 de 1995, aplicables al servicio de Regulación Primaria de Frecuencia": "Las unidades y plantas del Sistema deben garantizar el valor de estatismo declarado al Centro Nacional de Despacho (CND). Se debe efectuar la prueba de estatismo especificada en el Numeral 7.5.2 Prueba de Estatismo con la periodicidad establecida y procedimientos establecidos por el CNO."

2. Que en el artículo 4o de la Resolución CREG 023 de 2001 se prevé: "ARTÍCULO 4o. Reserva Rodante, Banda Muerta y Estatismo. (...) "Para una adecuada calidad de la frecuencia, las unidades generadoras deberán tener una Banda Muerta de respuesta a los cambios de frecuencia menor o igual a 30 mHz. Este valor podrá ser revaluado por el CND cuando lo considere conveniente. El Estatismo de las unidades generadoras despachadas centralmente debe ser un valor entre el 4% y el 6%, el cual deberá ser declarado por el agente al CND."

3. Que mediante el Acuerdo 1805 de 2024 se estableció la aplicabilidad, la periodicidad y los protocolos para la realización de las pruebas de estatismo y banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente.

4. Que en el artículo 6 del Acuerdo 1805 de 2024 se prevé lo siguiente:

"Las plantas y unidades hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente deben realizar las pruebas de estatismo y banda muerta con una periodicidad de (4) años. El periodo de 4 años dio inicio el 5 de marzo de 2020, fecha de expedición del Acuerdo 1285.

El periodo de realización de las pruebas de estatismo y banda muerta y de presentación de los resultados al Subcomité de Controles es de 1 año, que da inicio al comienzo del cuarto año de la vigencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ocurrir un evento de fuerza mayor ó extraordinario debidamente justificado, los agentes generadores podrán solicitar al Subcomité de Controles la ampliación del plazo para la realización y presentación de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta y este podrá dar su concepto técnico favorable a la solicitud. Previo análisis y recomendación del Comité de Operación, el CNO expedirá un Acuerdo de aprobación de la ampliación del plazo para la realización las pruebas de estatismo y banda muerta, lo cual no significa la modificación general del periodo de 4 años antes señalado."

5. Que el CNO mediante comunicaciones a la CREG del 18 de abril de 2016, 16 de marzo de 2018, 5 de junio de 2019 y 4 de agosto de 2020 informó su análisis técnico sobre las restricciones técnicas de algunas tecnologías para cumplir con la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia y solicitó a la Comisión hacer los ajustes regulatorios que tuvieran en cuenta las consideraciones técnicas explicadas en los documentos enviados, cuando se definan las pruebas requeridas a las unidades de generación existentes con limitaciones de operación en lo que respecta a su banda muerta por condiciones constructivas, y a las unidades de generación de vapor de ciclo combinado, tanto existentes como las nuevas que se conecten al Sistema Interconectado Nacional-SIN.

6. Que en la comunicación del CNO dirigida a la CREG del 5 de junio de 2019, el Consejo mencionó lo siguiente sobre la presentación de los resultados de la prueba de estadismo y banda muerta de las unidades de vapor de ciclo combinado:

(...)“en las consideraciones técnicas de las unidades de vapor de ciclo combinado, en las que, ante variaciones de frecuencia del Sistema, estas no responden en los valores de magnitudes y tiempos establecidos en la regulación vigente, dado que las mismas dependen de varios efectos termodinámicos.”

7. Que mediante el Acuerdo 1795 de 2024 se aprobó la ampliación del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la planta Urrá hasta el 18 de junio de 2024.

8. Que el 5 de marzo de 2024 se expidió el Acuerdo 1808 Por el cual se aprobó el plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de algunas unidades y plantas de generación, y el plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la planta de generación Termonorte es hasta el 30 de junio de 2024.

9. Que la empresa Termonorte S.A. E.S.P. en la reunión 304 del 18 de junio de 2024 del Subcomité de Controles, solicitó un nuevo aplazamiento para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de las unidades 2, 4, 7, 8 y 9 de la planta Termonorte hasta el 28 de febrero del 2025 debido a que la reparación de las unidades tarda hasta finales del año.

10. Que la empresa Urrá S.A. E.S.P. mediante comunicación del 13 de junio de 2024 solicitó un nuevo aplazamiento para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la planta Urrá hasta el 16 de julio de 2024, debido a que por la baja cabeza del embalse no se pudo hacer el barrido de al menos el 80% del rango operativo del generador.

11. Que el Subcomité de Controles en la reunión 304 del 18 de junio de 2024, dio concepto técnico favorable a la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta como lo establece el artículo 6 del Acuerdo 1805 de 2024 de las unidades 2, 4, 7, 8 y 9 de la planta Termonorte y mediante correos electrónicos del 21, 22, 23 y 24 de junio de 2024 dio concepto técnico favorable a la solicitud de aplazamiento de la unidad 2 de la planta Urrá.

12. Que el Comité de Operación en la reunión 444 del 27 de junio de 2024 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

1. Aprobar la ampliación del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de las unidades 2, 4, 7, 8 y 9 de la planta Termonorte hasta el 28 de febrero de 2025.

2. Aprobar la ampliación del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad Urrá 2 hasta el 2 de agosto de 2024.

3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Presidente - Marcelo Álvarez Aguirre

Secretario Técnico - Alberto Olarte

Manifestación de voto:

La manifestación de voto podrá remitirse por correo electrónico a: aolarte@cno.org.co

ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Secretario Técnico

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN - CNO

Conclusiones

En respuesta a la anterior solicitud los miembros del Consejo Nacional de Operación manifestaron su voto mediante correo electrónico en la forma en que se indica en el siguiente cuadro, en el que también se incluyen las fechas en que fueron recibidas las comunicaciones de cada miembro y el sentido de cada voto así:

MIEMBRO C.N.O.	FECHA DE RECIBO DE LA COMUNICACIÓN	SENTIDO DEL VOTO
ENEL	27-06-2024	Positivo
AIR-E	28-06-2024	Positivo
EPM	28-06-2024	Positivo
AES COLOMBIA	27-06-2024	Positivo
CELSIA COLOMBIA	28-06-2024	Positivo

ISAGEN	28-06-2024	Positivo
PROELÉCTRICA	27-06-2024	Positivo
GEB	28-06-2024	Positivo
TEBSA	27-06-2024	Positivo
ENERGÍA DEL SUROESTE	28-06-2024	Positivo
GECELCA	28-06-2024	Positivo
XM	28-06-2024	Positivo
ENERTOTAL	27-06-2024	Positivo

AUTORIZACIÓN:

Con base en lo anterior, el CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN con el voto favorable de los trece miembros aprueban el acuerdo: "Por el cual se aprueba la actualización del plazo para la presentación de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades 2, 4, 7, 8 y 9 de Termonorte y la unidad 2 de Urrá".

En cumplimiento de establecido en el Acuerdo CNO N°1804 (Reglamento Interno) del 13 de febrero de 2024 firman la presente acta el Presidente y el Secretario Técnico, en señal de aprobación de la misma.

Marcelo Alvarez- Presidente C N O

Alberto Olarte- Secretario Técnico C N O