



Acuerdo 1117 Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de la capacidad efectiva neta de la pequeña central hidroeléctrica Río Frío (Támesis)

Acuerdo Número:

1117

Fecha de expedición:

6 Diciembre, 2018

Fecha de entrada en vigencia:

11 Diciembre, 2018

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 497 - 04/06/2010

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 550 del 6 de diciembre de 2018 y,

CONSIDERANDO

- 1 Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, EPM E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con número de radicado XM 201844018400-3 del 3 de octubre de 2018 modificar la capacidad efectiva neta de la pequeña central hidroeléctrica Río Frío (Támesis) porque en revisiones programadas para verificar el estado de las tuberías, anclajes, bridas, juntas de expansión y amarres se encontró que los últimos 60 metros de la tubería que llega a la unidad 1 se encuentran en un estado tal que representa un riesgo para la operación de las 3 unidades de la planta.
- 2 Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación XM 013364-1 del 30 de octubre de 2018 dio concepto favorable a la solicitud de modificación del parámetro capacidad efectiva neta de la pequeña central hidroeléctrica Río Frío (Támesis), teniendo en cuenta que la misma cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente.
- 3 Que el Subcomité de Plantas en la reunión 280 del 21 de noviembre de 2018 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos capacidad efectiva neta de la pequeña central hidroeléctrica Río Frío (Támesis).
- 4 Que el Comité de Operación en la reunión 315 del 30 de noviembre de 2018 recomendó la expedición de este Acuerdo.

ACUERDA:

- 1 Aprobar la incorporación de un cambio en el parámetro técnico de capacidad efectiva neta de la pequeña central hidroeléctrica Río Frío (Támesis) así:

PCH	Parámetro a modificar	Valor anterior	Valor nuevo
Río Frío (Támesis)	Capacidad efectiva neta	1,2	1

- 2 El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 10 de diciembre de 2018 para la operación del 11 de diciembre de 2018.

