



Acta de reunión
Acta N° 685
30 Noviembre, 2022 No Presencial

Presentar el acta de la reunión CNO NO PRESENCIAL 685

Agenda de reunión

Verificación quórum	SI
---------------------	----

Desarrollo

Punto de la agenda	Plan operativo	Objetivo	Acción	Presentación	Inclusión plan operativo
1. Aprobacion acuerdo	NO	Convocar al CNO no presencial 685 para someter a su consideración el Acuerdo XXXX "Por el cual se certifican las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la central de generación Ituango".	APROBACIÓN	NO	NO

Desarrollo

Con el objeto de realizar la sesión N° 685 del CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO, bajo la modalidad de reunión no presencial, de conformidad con lo autorizado en el artículo 41 del Acuerdo CNO N° 1635 (Reglamento Interno) del 3 de noviembre de 2022 y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, pongo a su consideración el siguiente Acuerdo:

"Acuerdo XXXX Por el cual se certifican las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la central de generación Ituango

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 36 de la ley 143 de 1994, el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. XXX del X de XXXX de 2022 y,

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con el artículo tercero de la Resolución CREG 023 de 2001 "Por la cual se modifican y adicionan las disposiciones contenidas en la Resolución CREG-025 de 1995, aplicables al servicio de Regulación Primaria de Frecuencia": "Las unidades y plantas del Sistema deben garantizar el valor de estadismo declarado al Centro Nacional de Despacho (CND). Se debe efectuar la prueba de estadismo especificada en el Numeral 7.5.2 Prueba de Estadismo con la periodicidad establecida y procedimientos establecidos por el CNO."

2. Que en el artículo 4o de la Resolución CREG 023 de 2001 se prevé: "ARTÍCULO 4o. Reserva Rodante, Banda Muerta y Estadismo. (...) "Para una adecuada calidad de la frecuencia, las unidades generadoras deberán tener una Banda Muerta de respuesta a los cambios de frecuencia menor o igual a 30 mHz. Este valor podrá ser revaluado por el CND cuando lo considere conveniente. El Estadismo de las unidades generadoras despachadas centralmente debe ser un valor entre el 4% y el 6%, el cual deberá ser declarado por el agente al CND."

3. Que mediante el Acuerdo 1557 del 5 de mayo de 2022 se estableció la aplicabilidad, la periodicidad y los protocolos

para la realización de las pruebas de estadismo y banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente.

4. Que según lo previsto en el artículo quinto del Acuerdo 1557 de 2022, la empresa EPM E.S.P. presentó en la reunión extraordinaria 257 del 30 de noviembre de 2022 del Subcomité de Controles los resultados de las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la central de generación Ituango.

5. Que el Subcomité de Controles en la reunión 257 del 30 de noviembre de 2022 verificó el cumplimiento de la utilización de los protocolos previstos en el Anexo 1 del Acuerdo 1557 de 2022 y que los resultados de la prueba de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la central de generación Ituango están acorde con los parámetros definidos en la regulación vigente.

6. Que consultado por correo electrónico el 30 de noviembre de 2022, el Comité de Operación recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

1. Certificar que las pruebas de estadismo y banda muerta de la unidad 2 de la central hidroeléctrica Ituango fueron realizadas de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente y el Acuerdo 1557 de 2022, como se presenta en los Anexos del presente Acuerdo, que hacen parte integral del mismo.

2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Presidente

Juan Carlos Guerrero

Secretario Técnico

Alberto Olarte Aguirre

Manifestación de voto:

La manifestación de voto podrá remitirse por correo electrónico a: aolarte@cno.org.co

Atentamente,

ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Secretario Técnico

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN - CNO

Conclusiones

En _____ respuesta _____ a _____ la anterior solicitud los miembros del Consejo Nacional de Operación manifestaron su voto mediante correo electrónico en la forma en que se indica en el siguiente cuadro, en el que también se incluyen las fechas en que fueron recibidas las comunicaciones de cada miembro y el sentido de cada voto así:

MIEMBRO C.N.O.	FECHA DE RECIBO DE LA COMUNICACIÓN	SENTIDO DEL VOTO
----------------	------------------------------------	------------------

ENEL EMGESA	30-11-2022	Positivo
AIR-E	30-11-2022	Positivo
EPM	30-11-2022	Positivo
AES COLOMBIA	30-11-2022	Positivo
CELSIA COLOMBIA	30-11-2022	Positivo
ISAGEN	30-11-2022	Positivo
PROELÉCTRICA	30-11-2022	Positivo
TERMOYOPAL	30-11-2022	Positivo
GEB	30-11-2022	Positivo
TEBSA	30-11-2022	Positivo
ENERGÍA DEL SUROESTE	30-11-2022	Positivo
GECELCA	30-11-2022	Positivo
XM	30-11-2022	Positivo
CERROMATOSO	30-11-2022	Positivo
ENERTOTAL	30-11-2022	Positivo
INTERCOLOMBIA	30-11-2022	Positivo

AUTORIZACION:

Con base en lo anterior, el CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN con el voto favorable de los diez y seis miembros con capacidad de voto en este tema, aprueban el acuerdo *"Por el cual se certifican las pruebas de estatismo y banda muerta de la unidad 2 de la central de generación Ituango"*

En cumplimiento de establecido en el Acuerdo CNO N°1635 (Reglamento Interno) del 3 de noviembre de 2022 firman la presente acta el presidente y el secretario técnico, en señal de aprobación de la misma.